



**LABTECH s.r.o., zkušební laboratoř Brno**  
**Hygienické laboratoře**  
Laboratoř autorizovaná podle zákona č.258/2000 Sb.  
Zkušební laboratoř č. 1147 akreditovaná ČIA  
Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy



L 1147

**Protokol o autorizovaném vyšetření č. PSV 07/18**  
dle autorizačního setu D1  
podle požadavků Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Číslo objednávky :

Zákazník : GLORIA IMPORT CZ s.r.o.

Příjem vzorku : 16.2.2018

Ukrajinská 728/2

Čísla vzorku : 5229-5231, 5240-5248/2018

101 00 Praha

<b>Účel vyšetření:</b>	Testování výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou (dle přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 409/2005 Sb. „Výluhová zkouška“ a bodu 14 v této příloze) za účelem posouzení zdravotní nezávadnosti výrobku.	
<b>Název výrobku:</b>	<b>Filtr s iontoměničem a aktivním uhlím Naturgreen</b>	
<b>Bližší označení jednotlivých komponent a jejich chemické složení:</b>	obal filtru - polypropylen iontoměničová pryskyřice aktivní uhlí	
<b>Dovozce:</b>	GLORIA IMPORT CZ s.r.o., Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha	
<b>Popis vzorků a doložené podklady od výrobce:</b>	dodáno šest kompletních filtrů k testování, viz. obr. 1 Uživatelská příručka v českém jazyku	
<b>Použití výrobku:</b>	Pro úpravu vody – především odstranění chlóru, Náplň filtru pro krátkodobý styk s pitnou vodou	
<b>Postup při odběru:</b>	Vzorky byly dodány zadavatelem ve spotřebitelském balení	
<b>Místo odběru:</b>	Viz adresa firmy	
<b>Odebral:</b>		
<b>Začátek zkoušek:</b>	27.2.2018	<b>Ukončení zkoušek:</b> 27.3.2018
<b>Zdůvodnění rozsahu vyšetření:</b>	Rozsah vyšetření byl zvolen podle požadavků vyhlášky č. 409/2005 Sb. tak, aby pokrýval očekávatelné substance, které by mohly být uvolňovány z materiálu filtru resp. náplně, tj. především kovy, akrylamid, styren, polyaromatické uhlovodíky.	
<b>Podrobnosti o podmínkách přípravy vzorku:</b>	Testování bylo rozděleno na dvě části 1) testování obalu filtru 2) náplně filtru. Filtry byly rozebrány a obal filtru byl opláchnut pitnou vodou tak, aby byly odstraněny všechny zbytky náplně, pak bylo přikročeno k předběžnému proplachování dle požadavků vyhlášky č. 409/2005 Sb. Náplně filtrů byly dle návodu před testem proplachovány pitnou vodou, dokud z filtrů vytékala zabarvená voda. Jakmile začala vytékat čirá voda, bylo přistoupeno k testování.	